

Заключение
по материалам ЗАО "СМУР",
представленных в ГУТ для переутверждения тарифа на услуги по передаче
электроэнергии на 2009 год.
(вх. № 362 от 05.02.09г.)

Предприятие перекупило электрооборудование (ТП – 6/0,4 кВ и сети) у ООО «Воронежпромстрой».

Присоединенная электрическая мощность предприятия равна 0,63 МВА. Электроэнергию предприятие получает из сетей ОАО «Водмашоборудование» по СН2. Электроэнергию предприятие и передает от ОАО «ВЭСК». Услуги по передаче предприятие оказывает по НН.

1. Объем поступающей в сеть электроэнергии в регулируемом периоде принимается на уровне утвержденного для ООО «Воронежпромстрой» в количестве 996 тыс. кВт.ч.
2. Потери электроэнергии в сетях для регулируемого периода принимаются на уровне утвержденных для ООО «Воронежпромстрой» в количестве 26 тыс. кВт.ч или 3,36 % от объема отпуска электроэнергии на сторону, общие потери составят 32,9 тыс. кВт.ч или 3,3 % от объема поступающей в сеть электроэнергии.
3. Объем полезного отпуска электроэнергии для регулируемого периода составит 963,1 тыс. кВт.ч, в т.ч. на сторону 747 тыс. кВт.ч по НН.
4. Основные фонды по статье "Амортизация производственного оборудования, зданий, сооружений" в регулируемом периоде принимаются на уровне утвержденных для ООО «Воронежпромстрой».
5. Затраты по статье "Ремонт основных фондов" в регулируемом периоде принимаются на уровне утвержденных для ООО «Воронежпромстрой».
6. Численность персонала, занятого ремонтом и обслуживанием электрооборудования при передаче электрической энергии в регулируемом периоде принимается на уровне утвержденной для ООО «Воронежпромстрой»:
ППП – 5 ед. x 0,3 %;
ОПП – 1,5 ед. x 17 %.

Зам. начальника отдела УРТ

С.И. Жуковский