

Сведения о техническом состоянии сетей и тп 6/0.4 КВ

ЗАО фирма «СМУР» 2013 год.

1. Основное питание тп 6/0.4КВ от завода В.М.О. 6 кв, кабель АСБ 3\*120мм 300 м новый.

2. Аварийное питание тп 6/0.4КВ от Ю.В.Ж.Д. ТП8 6 кв, кабель АСБ 3\*95мм 300 м ремонтный.

3. Рабочий трансформатор 630 КВА № 594169 1951 года выпуска.

4. Аварийный тр - р. 560 КВА № 328801 1982 года выпуска.

5. Масляные ВК 3 шт. 1947 год вып.

6. Раёдинители 6 шт. 1947 год. Вып.

7. Шиновка и крепеж шино - провода - 6 КВ 1947 год.

8. Помещение 6 КВ и 0.4 КВ отремонтировано частично.

Энергетик



Дутов В.И.